
Rör:

12,0 m af 16 mm plaströr
0,3 m af 25 mm plaströr
2 m af 16 mm málmrör

Vír:

Töfluvír

4 m af 10 mm² (svartur)
4 m af 10 mm² (brúnn)
4 m af 10 mm² (blár)
7 m af 10 mm² (gulgrænn)
3 m af 6 mm² (gulgrænn)

Ídráttarvír

7 m af 1,5 mm² (svartur)
7 m af 1,5 mm² (rauður)
7 m af 1,5 mm² (brúnn)
7 m af 1,5 mm² (blár)
7 m af 1,5 mm² (gulgrænn)

Strengir:

1 m af 4x10 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
13 m af 5x1,5 mm² plaststreng NYM-J (eða sambærilegt)
0,5 m af 3x0,75 mm² lampasnúru (eða sambærilegt)
6 m af 5x0,75 mm² stýristreng finþættum (eða 5x1 mm²)

Rennur:

1,0 m af tenglarennu (hvíta).70x110 mm eða 70x130 mm
0,9 m af loki á tenglarennu
1 m af skilrúmi í tenglarennu
1 stk endastykki á tenglarennu
3 m af 40x60 mm strengrennu með skilrúmi (hvíta) og loki.

Töflubúnaður:

1 stk varrofi 3ja fasa, 63 A Neosed með 50 A vartöppum og botnhringjum.
2 stk miðtaugaskinnur
1 stk stuðstraumsrofi 230 V snertur 1L+1O
1 stk lekastraumsrofi 63 A 4ra póla
1 stk lekastraumsrofi 63 A 2ja póla
1 stk. B 13 A sjálfvar, þrípóla
2 stk. B 10 A sjálfvar, einpóla
1 stk einpóla safnskinnu fyrir sjálfvör (fyrir 5 sjálfvör a.m.k.)
4 stk mælatengi
Merki á mælaútdrátt

4 lengjur Blindlok í varrofagöt

1 stk Flangs Striebel & John Vörunr. 20307 (Rafport)

1 stk töflustútur 25 mm

9 stk töflustútar 16 mm

5 stk plastnippill fyrir 3 - 5x1,5 mm² plaststreng (M-20)

Annað raflagnaefni:

Efni í tenglarennu

3 stk tengladósir ef eftirtalið efni krefst þess.

1 stk 16A tengill í tenglarennu

1 stk þrýstirofi í tenglarennu með vippu og ramma

1 stk einfaldur rofi í tenglarennu með vippu og ramma

Annað

1 stk pera E27 sökkull

1 stk ljósafalur með stétt eða lok með nippli og fattning E27

1 stk loftdós 35mm með loki

10 stk tengi (6 víra / stungin)

25 stk 16 mm röraspennur

4 stk spennuklossar fyrir 16 mm stálrör

4 stk endafóðringar fyrir 16mm stálrör

20 stk kapalspennur fyrir 5x1,5 mm² plaststreng

5 stk 16 mm plaströrahólka

6 stk 6 mm² strengskó með 6 mm gati

6 stk 6 mm² strengskó með 8 mm gati

8 stk 10 mm² strengskó með 6 mm gati

4 stk 10 mm² strengskó með 8 mm gati

5 stk 6 mm² vírendahulsur

20 stk 10 mm² vírendahulsur

6 stk 10 mm² tvöfaldar vírendahulsur

3 stk jarðsambandsklemmur fyrir ½" vatnsrör

2 stk víralása á 8 mm sökkulskaut

2 stk. Segulrofar 4,0 KW. Ac.3. Spóluspenna 230 V. AC
með 2 hjálparsnertum 1. no og 1. nc.

Leiðbeinandi rofar. (Reykjafell Dilem) (Rönning AF09-30-10)
(Smith og Norland S 00 4kw 230V ac)

2 stk álagsvarnir sem hæfa rofunum (með stillisviði innan 2-10 A markanna)

1 stk stýriliði 2 no og 2 nc

1 stk fjölsviðsliði (tímasvið 0 – 60 sek) með 1 víxl snertu

1 stk rofahús fyrir 3 þrýstirofa

2 stk þrýstirofi fyrir start

1 stk þrýstirofi fyrir stopp

1 stk neyðarstopp í rofahús

1 stk blindu í rofahús

14 stk raðtengi 4 mm²

**Efnislisti fyrir sveinspróf í
raflögnum og stýringu,
júní 2018**

-
- 3 stk raðtengi PE 4 mm²
 - 2 stk endastopp fyrir raðtengi
 - 10 m af 1,5 mm² fínþættum vír (svartur)
 - 10 m af 1,5 mm² fínþættum vír (grár)
 - 2 m af 1,5 mm² fínþættum vír (blár)
 - 40 stk endahulsur fyrir 1,5 mm² vír
 - 10 stk bensl á 5x1,5 mm² plaststreng
 - 10 cm blátt ádrag fyrir 10 mm²

Búnaðurinn festist á spónaplötur og eru próftakar beðnir um að taka með sér viðeigandi tréskrúfur til notkunar fyrir festingu á búnaði.

Athugið vel að segulrofar stýriliðar og fjölsviðsliði sé fyrir 230V spóluspennu.

Ath. þetta er listi yfir þau lágmörk af efni sem þið þurfið að mæta með í verklega prófið.